



- LEGENDE**
- Fluxysleiding in Project
  - Bestaande Fluxysleiding
  - Identificatiezone Fluxys
  - Gemeentegrens
  - Kadastrale sectiegrens
  - Kadastrale kaartbladgrens
  - Kadastrale percelsgrens
  - Tijdelijke strengzone

NOTA 1. KADASTRAAL PLAN bijgehouden tot : 01/01/2022  
 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is auteur van het kadastraal percelenplan dat als basis werd gebruikt voor het opstellen van onderhavig plan. Niets uit dit document mag worden vervaaldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie.

2. Te raadplegen SITUATIEPLAN : 3.42300/1200

| Tek. | Scan | Datum    | Evolutie van het plan           | Geetek. | Goedgek. | Verant. T.B. | Proj.-leider |
|------|------|----------|---------------------------------|---------|----------|--------------|--------------|
| 0    |      | 22/12/23 | P10482 - Voor opm/advies        | GEOMET  | EJ       | BW           | HVH          |
| A    |      | 11/01/24 | P10482 - Goed vor VON A324/4573 | GEOMET  | EJ       | BW           | HVH          |

|                                         |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVINCIE: OOST VLAANDEREN              | GEMEENTE: GENT                                                                                                        |
| HOOGST TOELAATBARE BEDRIJFSDRUK: 66 bar | TTRKABEL: <input type="checkbox"/> BELGACOM: <input type="checkbox"/> KOKER 50mm: <input checked="" type="checkbox"/> |
| BUITENDIAM.: 406 mm                     | WANDDIKTE: 8.7 (OS) / 12.7 (HDD) mm                                                                                   |
| OPM. LEIDING DOOR:                      |                                                                                                                       |
| KWALITEIT EN SOORT VAN HET STAAL: L360  | LENGTE VAN DE LEIDING OP HET PLAN: 640 m                                                                              |

REPRODUCTIE VOORBEHOUDEN. DEZE TEKENING MAG NIET GECOPYEERD, GEREPRODUCEERD, TER REPRODUCTIE GEGEVEN OF AAN DERDEN AFGESTAAN WORDEN ZONDER ONZE MACTHTIGING

DIT PLAN MAG SLECHTS BESCHOUWD WORDEN ALS EEN MIDDEL DAT DE LOGINGSBEPALING VAN DE GASVERVOERLEIDINGEN EN TOEBEHOREN IN AANWEZIGHEID VAN EEN AFGEVAARDEGDE VAN DE N.V. FLUXYS ZAL VERGEWIKELIJKEN. BIJKOMENDE NULTOETINGEN MOETEN VOOR DE STUDIE VAN PROJECTEN OF DE UITVOERING VAN WERKEN INGEWONEN WORDEN BIJ DE N.V. FLUXYS KUNSTLAAN 31 1040 BRUSSEL.

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 SEPTEMBER 1988 (B.S. 8/1088) BEPAALT DE VERPLICHTINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN NAARPLEGING EN INFORMATIE NATE LEVEN BIJ WERKEN IN EEN 'BESCHERMDE ZONE' DIE DE GASVERVOERSTALLEN INVADERT OP 15m AAN WEERSZIJDEN VAN HAAR INPLANTING, IN VOORKOMEND GEVAL, UITGEBREID TOT DE ZONE WAAR DE WERKEN DE STABILITEIT VAN DE VOORMELDE ZONE KAN SCHADEN

**GENT (DESTELDONK - WONDELGEM)**  
 GENT 12e AFD SECTIE A  
 GENT 13e AFD SECTIE B

**DN 400mm**  
**KADASTRAAL SITUATIEPLAN**

|                                    |                |                       |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| BASISPLAN OPGEMAAKT DOOR: A.A.P.D. | SCHAAL: 1/2000 | PLAN Nr: 3.42300/2502 |
|                                    |                | VERVANGT HET Nr:      |
| FORMAAT: A1                        |                |                       |

PLOTTED BY:   
 USER:   
 TIME:   
 IP:   
 FILE: