



- LEGENDE**
- Fluxysleiding in Project
 - - - - - Bestaande Fluxysleiding
 - · - · - Identificatiezone Fluxys
 - Gemeentegrens
 - · - · - Kadastrale sectiegrens
 - · - · - Kadastrale kaartbladgrens
 - · - · - Kadastrale perceelsgrens
 - · - · - Tijdelijke strengzone

NOTA

1. KADASTRAAL PLAN bijgehouden tot : 01/01/2022
 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is auteur van het kadastraal perceelplan dat als basis werd gebruikt voor het opstellen van onderhavig plan. Niets uit dit document mag worden vervaaldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie
2. Te raadplegen SITUATIEPLAN : 3.07380/1200 en 3.0780/1201

Tek.	Scan	Datum	Evolutie van het plan	Getek.	Goedgek.	Verant. T.B.	Proj.-leider
0		29/11/23	P10482 - Voor opm/advies	GEOMET	EJ	BW	HVH
A		11/01/24	P10482 - Goed voor VON AS24/4573	GEOMET	EJ	BW	HVH

PROVINCIE: OOST VLAANDEREN	GEMEENTE: GENT
HOOGST TOELAATBARE BEDRIJFSDRUK: 66 bar	TTRKABEL: <input checked="" type="checkbox"/> BELGACOM: <input type="checkbox"/> KOKER 50mm: <input checked="" type="checkbox"/>
BUITENDIAM.: 609 mm	WANDDIKTE: 12.2 mm
OPM. LEIDING DOOR:	
KWALITEIT EN SOORT VAN HET STAAL: L415	LENGTE VAN DE LEIDING OP HET PLAN: 1627 m

REPRODUCTIE VOORBEHOUDEN. DEZE TEKENING MAG NIET GECOPIEERD, GEREPRODUCEERD, TER REPRODUCTIE GEVEVEN OF AAN DERDEN AFGESTAAN WORDEN ZONDER ONZE MACTHOUW.
 DIT PLAN MAG SLECHTS BESCHOUWD WORDEN ALS EEN MIDDEL DAT DE LOGINGSBEPALING VAN DE GASVERVOERLEIDINGEN EN TOEBEHOREN IN AANWEZIGHEID VAN EEN AFGEVAARDIGDE VAN DE N.V. FLUXYS ZAL VERGEWEN WORDEN. BIJKOMENDE NULTOETINGEN MOETEN VOOR DE STUDIE VAN PROJECTEN OF DE UITVOERING VAN WERKEN INGEWONNEN WORDEN BIJ DE N.V. FLUXYS KUNSTLAAN 31 1040 BRUSSEL.

HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 SEPTEMBER 1988 (S.B. 81088) BEPAALT DE VERPLICHTINGEN EN VOORSCHRIFTEN VAN NAARPLEGING EN INFORMATIE NATE LEVEN BIJ WERKEN IN EEN "BESCHERMEDE ZONE" DIE DE GASVERVOERINSTALLATIE INVADERT OP 15m AAN WEERSZIJDEN VAN HAAR INPLANTING, IN VOORKOMEND GEVAL, UITGEBREDT TOT DE ZONE WAAR DE WERKEN DE STABILITEIT VAN DE VOORMELDE ZONE KAN SCHADEN

WACHTEBEKE (GEBR. NAUDTSLAAN) - GENT (DESTELDONK)
 GENT 14e AFD SECTIE B, C en D

DN 600mm
KADASTRAAL SITUATIEPLAN

BASISPLAN OPGEMAAKT DOOR: A.A.P.D.	SCHAAL: 1/2000	PLAN Nr: 3.07380/2502
		FORMAAT: A1
		VERVANGT HET Nr: